

都江堰市中医医院

手术室清洁消毒、设备检修需求

1. 医院现有手术室 6 间，第一至五间面积为 50.56m²，六间手术室为 49.6m²，麻醉恢复室面积 75m²，对上述面积进行全面清洁消毒。
2. 手术室洁净系统风口面积约 60m²，对风口进行全面清洁消毒。
3. 对所有手术室及麻醉恢复室墙面及天花板进行打胶补漏。
4. 完成上述清洁消毒后需对手术室洁净系统进行系统自检。
5. 对手术室洁净系统的其他设备进行检查。
6. 清洁消毒及检修完成后环境需达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（编号：GB50333-2013）标准。
7. 消毒清洁及检查完成后需提出维修清单及维修方案。