

都江堰市中医医院可燃气体报警器维保需求参数

为了保证都江堰市中医医院在用可燃气体报警器的正常有序运行，保证生产现场的设备和人员安全，并按法制计量的要求得到及时检定和校准，具体维保参数如下：

一、在用可燃气体报警器清单

序号	器具名称	型号规格	测量范围	气体种类	额定电压	管理编号	数量	生产厂家
1	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	食堂 001	1	成都安可信
2	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	食堂 002	1	成都安可信
3	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	食堂 003	1	成都安可信
4	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	食堂 004	1	成都安可信
5	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	锅炉房 1	1	成都安可信
6	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	锅炉房 2	1	成都安可信
7	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	锅炉房 3	1	成都安可信

8	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	锅炉房 4	1	成都安可信
9	可燃气体报警器	AEC2331a	0~100%LEL	甲烷	DC24V	锅炉房 5	1	成都安可信

二、具体维保内容

每季度做一次巡检，并做好设备的巡检记录，每半年做一次检测并做好记录，每年出具一次检测报告。对损坏零部件进行更换。

三、出现故障响应时间

设备在日常运行过程中出现任何的异常情况或故障，维修人员将在 24 小时内到达现场进行排故，若需换件，将在一周内更换到位，并确保设备正常运行。

四、质量保证

根据国家计量检定规程《可燃气体检测报警器检定规程（JJG 693-2011）》进行现场检定，出具的检定证书符合 JJG 693-2011 的要求。检定人员均经过考核合格，持有国家质量技术监督部门颁发的资格证书。